

ПРЕДПИСАНИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия | Документы |
|---|---|--|---|--|------------------------------------|
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Бугуруслану, Бугурусланскому, Асекеевскому и Северному районам (Министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Главное управление МЧС России по Оренбургской области) | Плановая выездная проверка | 07-18.02.2022 г. | (см. в Предписании) | Подана заявка на замену: приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20» и пожарных извещателей | Предписани е |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области | Внеплановая проверка | | (см. в предписании) | Информация | Постановле ние |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области | Внеплановая проверка | 01.06-30.2021 г. | (см. в предписании) | Информация | Постановле ние |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области | Внеплановая проверка | 01.04-30.04.2021 г. | (см. в предписании) | Информация | Предписани е |
| Министерство образования Оренбургской области | Плановая выездная проверка | 18-22.01.2021 г. | (см. в предписании) | Нарушения исправлены | Предписани е |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области | Акт расследования причин возникновения инфекционного заболевания № б/н от 26.03.2019 г. | 26.03.2019-22.04.2019 | Работник не обследован в течение 14 дней, отсутствие у помощника повара прививки против шигеллезов, для дезинфекции используется неразрешенное средство | Нарушения исправлены | Предписани е |
| Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, техническому и | Распоряжение Ростехнадзора №2159 -рп/о от 15.12.2017 г. | 16.01.18. - 19.01.18. | Нарушений не выявлено. | | Акт проверки |

| атомному надзору | | | | | |
|--|---|---------------|---|--|---|
| Отдел надзорной деятельности по г. Бугуруслану и Бугурусланскому району | Распоряжение ГУ МЧС по Оренбургской области (по пожарному надзору) №137 от 03.08.2017 г. | 24.08.2017 г. | Высота эвакуационного выхода со второго этажа через лестничную клетку непосредственно наружу менее 1,9 м. | <u>Документ, подтверждающий невозможность изменения высоты эвакуационного выхода</u> | <u>Предписани</u> <u>е об</u> <u>устранении</u> <u>нарушений</u> |
| Западно-уральское управление федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору | Распоряжение Ростехнадзора №336-рп/о от 09.04.2017 г. | 10.04.2017 | Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства, отсутствует у ответственного за электрохозяйство соответствующая группа по электробезопасности, отсутствуют надписи наименований на лицевой стороне щитов и др. | Нарушения исправлены | <u>Предписани</u> <u>е об</u> <u>устранении</u> <u>нарушений</u> |
| Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области | Распоряжение №16-37-П от 16.03.2016 г. | 19.05.2016 г. | <u>Нарушения</u> | | <u>Предписание</u> |
| Отдел надзорной деятельности по г. Бугуруслану и Бугурусланскому району | Внеплановая выездная проверка обязательных требований пожарной безопасности | 25.08.2015 г. | Высота эвакуационного выхода со второго этажа через лестничную клетку непосредственно наружу менее 1,9 м. | <u>Документ, подтверждающий невозможность изменения высоты эвакуационного выхода</u> | <u>Предписани</u> <u>е</u> |
| | | | Выход на чердак здания осуществляется не через противопожарный люк с размерами 0,6X0,8 м. | составлен проект | |
| Отдел образования администрации Бугурусланского района | Проверка готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность к новому 2015-2016 учебному году | 03.09.2015 г. | Замена или устранение дефектов линолеумного покрытия. | | <u>Акт</u> <u>проверки</u> <u>готовности</u> <u>организаци</u> <u>и,</u> <u>осуществля</u> <u>ющей</u> <u>образовател</u> <u>ьную</u> <u>деятельност</u> <u>ь</u> |
| | | | Отсутствие экспертного заключения на компьютерный | <u>Заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы компьютерного класса</u> | |

| | | | класс. | <u>получено</u> | |
|---|---|-------------------------|---|--|-------------------------------|
| Отдел надзорной деятельности по г. Бугуруслану и Бугурусланскому району | Внеплановая выездная проверка обязательных требований пожарной безопасности | 18.12.2015 г. | Высота эвакуационного выхода со второго этажа через лестничную клетку непосредственно наружу менее 1,9 м. | <u>Документ, подтверждающий невозможность изменения высоты эвакуационного выхода</u> | <u>Предписани</u> <u>е</u> |
| | | | Выход на чердак здания осуществляется не через противопожарный люк с размерами 0,6X0,8 м. | составлен проект | |
| Министерство образования Оренбургской области | Плановая документарная проверка | 25.04.2016-29.04.2016 г | | | <u>Акт проверки</u> |